



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЭнерго»,
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603152, Россия, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, офис 9, ОГРН: 1075261007733,
Номер телефона: +7 8312180450, адрес электронной почты: info@te-nn.ru

в лице генерального директора Лёвкина Максима Вячеславовича

заявляет, что Счётчики электрической энергии многофункциональные СЭБ-1ТМ.03Т в исполнениях:
СЭБ-1ТМ.03Т.00 - СЭБ-1ТМ.03Т.31, СЭБ-1ТМ.03Т.40 - СЭБ-1ТМ.03Т.65

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЭнерго»,
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603152,
Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, офис 9

продукция изготовлена в соответствии с ФРДС.411152.003ТУ "Счётчики электрической энергии
многофункциональные СЭБ-1ТМ.03Т. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9028 30 110 0

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протокола испытаний № 2002-19/430 от 08.06.2019. Испытательная лаборатория ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москва и Московской области", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ГА31;

2. Протоколов испытаний № 03ЭМС/2019 от 07.06.2019, № 061/2019 НО от 30.05.2019. Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ49.

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования;

Подраздел 7.5 ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии;

ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2;

ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии;

Разделы 4-6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006), Совместимость технических средств электромагнитная.

Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений;

Раздел 7 ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997), Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех.

Условия хранения продукции в складских помещениях потребителя (поставщика):

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха 80% при температуре плюс 35 °С.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счётчиков.

Средний срок службы счётчиков - не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.06.2029 включительно



ЛЁВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.87260/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.06.2024